

Karta Serwisowa IS 23-10

PRZEGLĄD TECHNICZNY POMPY CIEPŁA (Monoblok – Split)

Termin: co 12 miesięcy (+/- 1 miesiąc)

L.p.	Kod	Opis	Uwagi
1	O-01	Kontrola zewnętrzna, uszkodzenia mechaniczne	
2	E-01	Kontrola potencjału elektrycznego na obudowie	
3	E-02	Kontrola instalacji elektrycznej, stan izolacji, kontrola zabezpieczenia przeciwporażeniowego	
4	E-03	Dokręcenie zacisków elektrycznych: przewodu zasilającego, zacisków przemiennika częstotliwości, sprawdzenie konektorów elektrycznych sprężarki	
4	C-01	Sprawdzenie wycieków oleju sprężarkowego	
5	C-02	Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej – detektor elektroniczny	
6	O-02	Kontrola płyty spodniej parownika i drożności odpływów	
7	B-01	Oczyszczenie zewnętrzne obudowy, zmycie detergentem, sflukanie	
8	B-03	Płukanie skraplacza, preparat kwas szczawiowy 15%, temp. 50 °C, czas 20 minut – <u>wykonywać co 60 mies</u>	
9	B-02	Oczyszczenie lameli parownika, spryskanie aktywną pianą - środek bezkwasowy, płukanie myjką ciśnieniową	Preparat
13	W-01	Kontrola instalacji CO,CWU w kotłowni – sprawdzenie ciśnień i szczelności, czyszczenie filtrów	
10	E-03	Kontrola odczytów czujników ciśnienia i wskazań manometrów	
11	E-04	Kontrola wskazań czujników temperatury	Typ urządzenia kontrolnego
12	E-05	Kontrola parametrów roboczych: ciśnienia, temperatury, przegrzanie, przechłodzenie, praca wentylatorów, przełączanie zaworu czterodrogowego, działanie zaworów rozprężnych, prąd sprężarki, pobór mocy elektrycznej	
Uwagi:			Przeгляд wykonał: Data:

Wykaz narzędzi

- myjka ciśnieniowa
- wiadro
- przedłużacz elektryczny
- klucz do filtrów
- pompa ręczna ciśnieniowa (glikolu)
- detektor F-Gazów
- czujnik temperatury bluetooth
- komputer przenośny
- multimetr
- klucz nastawny
- detergent do mycia obudów
- detergent do mycia lameli parownika
- glikol 5 lt
- zestaw kluczy uniwersalnych